

2026년 해빙기 교육시설 안전점검 결과보고

I 근거

- 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제13조(안전점검의 실시·결과보고 등)
- 「교육시설 안전점검 등에 관한 지침」
- 「2026년 해빙기 교육시설 안전점검 추진계획 알림 및 점검결과 제출 요청」
(교육부 교육안전정책과-1190, 2026. 2. 6.)
- 「2026년 해빙기 교육시설 안전점검 추진계획」
(교육시설안전과-1787, 2026. 2. 11.)
- 「2026년 해빙기 교육시설 안전점검 추진계획 알림 및 결과 제출 요청」
(교육시설안전과-1814, 2026. 2. 11.)

II 점검현황

- 점검기간 : 2026. 2. 13.(목) ~ 3. 20.(금)
- 점검대상 : 「교육시설법」에 해당되는 시설물 전체
 - 모든 건축물(100m² 이하 소규모 건축물 포함)
 - 모든 시설물(축대, 옹벽 사면 등)

< 점검대상 시설 >

1,849(기관), 7,968개소(건축물 6,548동 / 시설물 및 기타 1,420개소)

급별	설립별	학교 (기관)수	점검대상 현황			비고
			건축물	시설물, 기타	계	
유	공립	45	46	11	57	
	사립	407	441	5	446	
	소계	452	487	16	503	
초	공립	564	2,396	602	2,998	
	사립	38	93	10	103	
	소계	602	2,489	612	3,101	
중	공립	276	1,408	350	1,758	
	사립	105	264	81	345	
	소계	381	1,672	431	2,103	
고	공립	115	631	120	751	
	사립	200	1,006	194	1,200	
	소계	315	1,637	314	1,951	
특수	공립	11	27	11	38	
	사립	18	36	10	46	
	소계	29	63	21	84	
평생교육(학력인정)	사립	9	10	1	11	
	소계	9	10	1	11	
기타(각종, 작습, 청사등)	공립	54	177	25	202	
	사립	7	13	0	13	
	소계	61	190	25	215	
총계	공립	1,065	4,685	1,119	5,804	
	사립	784	1,863	301	2,164	
	합계	1,849	6,548	1,420	7,968	

안전등급 현황(A~C등급은 7,966건, D~E등급 2건)

(단위 : 개소)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	합계
건축물	1,673	3,560	1,313	2	0	6,548
시설물	232	916	272	0	0	1,420
계	1,905 (23.91%)	4,476 (56.17%)	1,585 (19.89%)	2 (0.03%)	0 (0.00%)	7,968 (100%)

→ D등급(2개소) : 화곡초 교사동(그린스마트 개축 공사 추진중), 염창초 서관동(개축 설계 추진 중)

※ 전차 E등급 북성초 나동교사(2026. 2. 철거완료) → 기반조성공사 진행 중(2026. 4. 완료 예정)

Ⅲ 재해취약시설 지정 및 관리현황

< 재해취약시설 지정 대상시설 기준 >

- ① 구조안전위험시설: 안전등급 D, E등급 시설물
- ② 붕괴위험시설
 - 인공비탈면(축대·옹벽 등)
 - : 지면으로부터 높이가 5미터 이상이고 경사도가 34도 이상인 부분의 합이 20미터 이상인 인공비탈면
 - 자연비탈면(절개지)
 - : 지면으로부터 높이가 50미터 이상이고 경사도가 34도 이상인 자연비탈면
- ③ 화재위험시설
 - 실험실습실: 과학고 등 특수목적고, 공업고 등 실업계고 실험실습실
 - 기숙사·합숙소·쉼터: 모든 학생기숙사, 운동부 합숙소, 쉼터 등
- ④ 신증축공사장
 - 건축물: 사업비 50억원 이상, 10,000㎡ 이상
 - 시설물: 사업비 100억원 이상(대형공사장), 사업비 50억원 이상(중단된 공사장 포함)

□ 재해취약시설 지정 현황 : 481개소(세부사항 불임5)

구분	① 구조안전위험시설	② 붕괴위험시설	③ 화재위험시설	④ 신증축공사장	계
시설물수	2	374	90	15	481

□ 재해취약시설 관리

- 안전사고 예방 및 재난 발생 시 신속한 대응복구 조치
- 재난관리책임기관의 장은 재해취약시설 관리카드를 작성·비치하고, 점검 및 순찰을 통한 특별 관리
 - (평상 시) 재해대책기간 중 주 1회 이상 정기점검 실시(상시점검 결과 통합정보망 입력)
 - (비상 시) 위험 징후가 높을 때 긴급 점검 및 순찰 실시

□ 구조안전위험시설 현황(세부사항 불임6)

전차 점검 기준	변동사항		금차 점검 기준	비고
	신규 추가	해소		
3개소	-	1개소	2개소	북성초(E등급) 철거완료

→ 화곡초 교사동(그린스마트 개축, 2029. 1. 해소 예정), 염창초서관동(개축 추진 중, 2029. 12. 해소 예정)

※ 전차 E등급 북성초 나동교사(2026. 2. 철거완료) → 기반조성공사 진행 중(2026. 4. 완료 예정)

IV 점검결과(지적사항 누적 관리)

□ 기존 지적사항 조치 현황(~2025년 겨울철 안전점검, 세부사항 불임1)

[단위: 개소/천원]

구분	해소 추진 현황			계
	지속관찰 (보수보강안 검토)	예산확보 필요 (본청 예산반영요청)	조치 예정 (기타예산, 예산확보 등)	
전차 (~ 2025 겨울철)	65건	12건 (1,192,929천원)	83건	160건
조치완료	- 7건	-	- 33건	- 40건
예산확보완료	-	- 1건 (-192,281천원)	+ 1건	총 건수 변동없음
조치계획 변경 (지속관찰 → 조치예정)	- 10건	-	+ 10건	총 건수 변동없음
조치계획 변경 (예산반영요구)	- 2건	+ 3건 (553,340천원)	- 1건	총 건수 변동없음
현황 (2026 해빙기)	46건	14건 (1,553,988천원)	60건	120건

- 전차 누적관리 160건 중 40건 해소하여 현재 관리 현황 120건
- 조치계획 변경으로 예산반영요청 3건(553,340천원) 증가

□ 기존 지적사항 중 예산반영 필요사항(세부사항 불임2)

구분	기관별	설립별	급별	학교명 (기관명)	지적사항	소요사업비
1	강동송파	공립	고	인공지능고	체육관 후면 타일 들뜸 (전자점검 대비 지속적 변위 발생)	76,880
2	동작관악	공립	중	구암중	옥상난간 1.2m 미만 (교육지원청 포괄사업비 확보 불가로 예산 반영 요청)	34,400
3	성북강북	공립	고	석관고	치장벽돌 균열 및 인접지반 침하 (전자점검 대비 지속적 균열 진행)	442,060
예산 확보 필요 : 3건						553,340

- 기존 지적사항 중 예산 확보 필요건 ⇒ 2026년 추경예산 반영 추진(3건, 553,340천원)

신규 지적사항 및 조치계획(세부사항 불임3)

[단위: 개소/천원]

구분	지적사항 처리계획				계
	지속관찰	학교 자체보수	보수보강	정밀안전점검·진단	
건수	12	17	17	4	50
금액	-	40,066	1,062,299	-	1,102,365

- 지속관찰 12건 : 경미한 지적사항, 진행성 관찰 필요 사항, 보수계획 검토 필요 사항 등
- 학교 자체보수 17건(40,066천원) : 학교에서 자체적으로 조치 가능한 간단한 조치사항
- 보수보강 17건(1,062,299천원) : 공사를 통해 해소하여야 하는 지적사항
- 정밀안전점검·진단 4건: 위험요소에 대한 판단이 어려워 전문가의 점검이 필요한 경우
 - 삼선초 연결통로 균열, 삼선중 급식실 외벽 균열, 은평고 석축 기울어짐, 신도고 옹벽 배부름
 - ⇒ 전문점검단 특별점검, 정밀안전점검 실시 등 각 교육지원청과 별도 협의를 통해 추진

신규 지적사항 보수보강 사업비 확보 방안(세부사항 불임3)

[단위: 개소/천원]

구분	사업비 확보방안 (보수보강)				계
	검토중	자체예산및기타예산	예산 반영 요구	안전점검보수비	
건수	1	6	10	-	17
금액	210,000	219,625	632,674	-	1,062,299

- 검토중 1건(210,000천원) : 보수 소요액 등 검토 후 조치계획 수립 예정
- 자체예산 및 기타예산 6건(219,625천원) : 교육지원청 자체 예산 및 기타 예산 활용하여 보수조치 예정
- 예산 반영 요구 10건(632,674천원) : 2026년 추경예산 반영 추진(최소금액 2천만원 이상)

□ 신규 지적사항 중 예산반영 필요 사항(세부사항 불임4)

[단위: 천원]

구분	기관별	설립별	급별	학교·기관명	지적사항	소요사업비
1	관리본부 (시설3과)	사립	고	중앙고 (수업료자율학교)	(강당) 석재 외벽 들뜸 및 이격 (교육시설관리본부에서 예외적 지원 대상으로 보고)	40,000
2	성북강북	공립	초	미양초	(본관동, 후관동) 옥상 난간 미설치 (2024년 그린스마트대상학교 → 2025년 취소)	65,250
3	동작관악	공립	초	난곡초	(본관동, 후관동, 신관동) 옥상 난간 미설치 (2024년 그린스마트대상학교 → 2025년 취소)	101,910
4	동작관악	공립	초	신우초	(옹벽3) 전면부 콘크리트 재료분리 및 탈락	100,000
5	동작관악	공립	중	국사봉중	(교사동 하부 옹벽) 옹벽 상부 펜스 전도	80,000
6	동작관악	공립	중	삼성중	(본관동, 후관동) 옥상 난간 미설치 (2024년 그린스마트대상학교 → 2024년 취소)	82,130
7	동부	공립	초	답십리초	(교사동) 옥상 난간 기준높이(1.2M) 미달	45,440
8	강동송파	공립	초	잠실초	(교사동) 외벽 장식물 탈락 우려	54,000
9	남부	공립	중	대림중	(담장) 기초 균열 및 기울음	43,280
10	남부	공립	초	개웅초	(건물후면옹벽) 옹벽 표면 콘크리트 박락, 옹벽 상부 담장 기울음	20,664
합 계: 10건						632,674

○ 주요 사항

- 중앙고 : [강당 석재 외벽 들뜸 및 이격] **수업료 자율학교**로서 「사립학교 시설사업비 지원 기준 및 집행지침」에 따라 시설사업비 지원 제외 대상이나, 교육시설관리본부에서 재난 발생이 심히 우려되어 시급한 조치가 필요하다고 보고된 사안(시설3과-1487, 2026. 3. 26.)으로 **예외적 지원 대상에 해당되어 예산확보 추진**
- 미양초, 난곡초, 삼성중: 2024년 노후학교 공간재구조화사업(그린스마트)대상학교 였으나, 공사추진 어려움으로 사업 취소되어 예산 확보 추진

□ 안전점검 결과 종합 지적사항

< 요약 >

2024 여름철 ~ 2026 해빙기 누적 지적사항 : 170건

- 지속관찰(보수보강안 검토) : 63건
- 예산확보 필요 : 24건 / 2,186,662천원
- 조치 예정 : 83건

[단위: 개소/천원]

구 분	조치 방안			합 계
	지속관찰 (보수보강안 검토)	예산확보 필요 (본청요구)	조치 예정 (기타예산, 예산확보등)	
누적관리건 (2024 해빙기 ~ 2025 겨울철)	46건	14건 (1,553,988천원)	60건	120건
신규지적 (2026 해빙기)	17건	10건(632,674천원)	23건	50건
총계	63건	24건(2,186,662천원)	83건	170건

○ 위험요소의 신속한 해소 추진

- 지속관찰(보수보강안 검토) 사항: 63건
 - 2026년 여름철 점검시 재점검 예정
- 예산확보추진 : 24건(2,186,662천원) [세부사항 불임기]
 - 2026년 추경예산 반영 추진: 23건(2,136,414천원)
 - 안전점검보수비 지원 예정(미신청): 1건(50,248천원)
- 조치 예정 : 83건
 - 조속한 사업추진, 차후 점검시(여름철) 조치완료 사항 관리 및 보고 예정

- 각 교육지원청(본부)에 점검결과 알림 및 위험요소의 신속한 해소 추진
- 2026년 해빙기 안전점검 결과 교육부 보고 및 홈페이지 게시

- 붙임 1. 계절별 안전점검 지적사항 미조치 현황(~25년 겨울철) 1부
2. 전차 지적사항중 예산반영 필요사항 점검내용 및 개략보수비 1부
 3. 2026년 해빙기 안전점검 신규 지적사항 현황 1부
 4. 신규 지적사항(본청예산반영요구) 점검내용 및 개략보수비 1부
 5. 2026년 해빙기 재해취약시설 지정현황 1부
 6. 구조안전 위험시설 세부현황 및 해소지연 사유 1부
 7. 2026년 해빙기 안전점검 결과 예산확보 필요 현황 1부
 8. 2026년 해빙기 안전점검 결과보고서(교육부 제출용) 1부
 9. 2026년도 정기점검(해빙기)_안전점검_통합정보망 입력자료 1부. 끝.